

赤峰市发展和改革委员会文件

赤发改电力字〔2023〕501号

关于公布 2022 年度热电联产机组核验 审查情况的通知

各相关旗县区发改委，各有关企业：

按照《内蒙古自治区能源局关于开展全区热电联产机组核验有关事项的通知》（内能电力字〔2022〕679号）、《内蒙古自治区能源局关于电力企业6项公共服务事项办理有关事宜的通知》（内能法改字〔2022〕1426号）、《内蒙古自治区能源局关于转办热电联产机组核验有关工作的通知》（内能电力字〔2023〕286号）等工作要求，内蒙古电力科学研究院对各申报单位进行了核验并作出审查报告。经内蒙

古电力科学研究院热电联产核验审查工作小组审核，京能（赤峰）能源发展有限公司等 10 家企业的热电机组申报材料完备，热效率、热电比等运行指标符合热电联产认定标准，同意认定为热电联产机组，现予以公布。

通过认定的热电企业要认真执行国家和自治区热电联产有关政策要求，进一步加强运行管理，严格落实安全生产有关规定，严格按照热电联产标准组织生产，充分发挥热电机组节能减排作用。

附件：赤峰市热电联产机组核验审查合格情况

赤峰市发展和改革委员会

2023 年 7 月 7 日



附件

赤峰市热电联产机组核验审查合格情况

序号	电厂名称	机组 编号	单机容量 /MW	总热效率 标准/%	核验申请 热效率/%	审查 总热效率 /%	热电比标 准 /%	核验申请 热电比/%	审查 热电比 /%	是否合 格
1	京能（赤峰）能源发展有限公司	1	150	>45	66.68	64.86	>50	172.41	172.41	合格
		2	150		52.00	53.71		97.23	97.23	合格
2	赤峰富龙热力有限责任公司热电分公司	1	50	>45	84.22	84.22	>50	393.87	393.87	合格
3	国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司赤峰新城热电分公司	1	300	>45	58.23	58.24	>50	164.60	140.48	合格
		2	300		57.66	57.67		172.05	154.50	合格
4	赤峰新城富龙热力有限责任公司（松山热电厂）	1	50	>45	83.12	83.14	>50	297.53	297.53	合格
		2	50		83.01	83.04		316.06	316.06	合格
5	赤峰平庄热电有限责任公司	1	12	>45	76.48	78.00	>100	415.84	417.03	合格
		2	12		76.89	78.07		415.34	414.24	合格
6	赤峰瑞阳化工有限公司	1	6	>45	101.54	88.30	>100	1832.29	1832.29	合格
		2	6		100.47	88.32		1969.39	1969.39	合格
7	内蒙古伊品生物科技有限公司	1	25	>45	83.38	83.40	>100	484.09	484.09	合格
		2	25		82.44	82.45		522.27	522.27	合格
		3	25		82.73	82.74		506.09	506.59	合格
8	内蒙古大地云天化工有限公司	1	12	>45	81.20	81.20	>100	834.87	834.87	合格

9	赤峰大板热电有限责任公司	1	6	>45	93.57	93.57	>100	370.39	170.93	合格
		2	6		74.96	74.96		370.39	370.39	合格
10	安琪酵母（赤峰）有限公司	1	6	>45	62.10	62.10	>100	1003.13	1003.13	合格
		2	3		73.07	73.07		1728.29	1728.29	合格

(主动公开)

抄送：市住建局、生态环境局、工信局，国网赤峰供电公司。

赤峰市发展和改革委员会办公室

2023年7月7日印发
